



ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРОКУРАТУРА
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
МОЖГИНСКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ
ПРОКУРАТУРА

МОЖГАБСЬ ЁРОСКУСПО ПРОКУРАТУРА

ул. Наговицына, 62, г. Можга, 427790

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
04.2022

99-2022

№

об устранении нарушений законода-
тельства об охране жизни и здоровья
несовершеннолетних

Можгинской межрайонной прокуратурой проведена проверка реализации образовательных программ в «Точках Роста», оборудованных в рамках национального проекта «Образование» в МБОУ «Гимназия № 8» г. Можги

В силу требований ч. 7 ст. 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон N 273-ФЗ) образовательная организация несет ответственность в установленном законодательством РФ порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к ее компетенции.

В соответствии со ст. 10 ФЗ от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» одним из основных направлений обеспечения прав детей является охрана их здоровья.

Статья 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» предусматривает в качестве обязанности образовательной организации создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья воспитанников.

В соответствии с положениями ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" образовательная организация обязана соблюдать требования пожарной безопасности.

Вместе с тем, при проведении проверки с привлечением специалистов органа пожарного надзора выявлены нарушения.

В частности, в нарушение п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 на объекте защиты отсутствует документация, подтверждающая класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных материалов (отделка стен вокруг оконных проемов на путях эвакуации (зона коворкинга)).

МБОУ
«Гимназия № 8»

вх. № 29-22
от 15.04.2022

Можгинская межрайонная прокуратура
серия Д № 1
Удмуртская Республика
№ 98/Прдп160-22-20940032

2 В нарушение ч.6 ст.134 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» отделка пола на пути эвакуации (зона коворкинга «Точка роста») выполнена с применением материалов с классом более чем КМ2. (сертификат № РОСС RU.31675.04ПБК0.Н00240) – таблица №28.

Не организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний наружной открытой лестницы из помещения «Точка роста» непосредственно на улицу, что является нарушением п. 17 б) Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 .

В нарушение п.31 ППР в РФ от 16.09.2020 г. №1479 ковер у выхода из помещения «Точка роста» непосредственно на улицу не закреплен надежно к полу.

Негативным последствием выявленных нарушений законодательства является угроза жизни и здоровью несовершеннолетних, посещающих образовательную организацию, в том числе при пользовании ими помещениями оборудованными в «Точках Роста», в рамках национального проекта «Образование».

Условием, способствующим совершению нарушений, является отсутствие должного контроля за исполнением должностными лицами своих должностных обязанностей.

Возникли указанные нарушения, в связи с ненадлежащим исполнением должностных обязанностей лицами, ответственными за соблюдением законодательства о пожарной безопасности.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 129 Конституции РФ, ст. 24 Федерального Закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Рассмотреть настоящее представление и принять конкретные меры к устранению выявленных нарушений, а также причин и условий, им способствующих, и недопущению их в будущем, а именно:

- изучить требования законодательства в указанной сфере;
- закрепить напольные покрытие на выходе;
- обеспечить проведение эксплуатационных испытаний наружной открытой лестницы из помещения «Точка роста»;
- организовать наличие требуемой документации.

2. За ненадлежащее исполнение должностных обязанностей решить вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности виновных должностных лиц.

3. Представление подлежит безотлагательному рассмотрению с участием прокурора, о результатах его рассмотрения и принятых мерах сообщить Можгинскому межрайонному прокурору в месячный срок.

Заместитель Можгинского межрайонного прокурора
советник юстиции

М.В. Никифоров